Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Numer A40/AEN/edycja 27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

JZ-600 / OZ-600

.....

(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.
Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ Część 1-2.
PN-EN 50525-2-51	Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-51: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody sterownicze olejoodporne o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)
PN-EN 50363-3	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winylu
PN-EN 50363-4-1	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 4-1: Mieszanki powłokowe z polichlorku winylu

Przewód jest UV odporny

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:	PVC modyfikowane, PVC TI2
Budowa żyły:	żyła miedziana, niepobielana - linka skręcana
Zakres temperatur:	-15°C do +80°C elastycznie, -40°C do +80°C stacjonarnie
Napięcie pracy Uo/U:	0,6/1 kV
Napięcie testu:	4000V

CE = **produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU**

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Kierownik ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Anna Karasiewicz

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
QUALITY CONTROL MANAGER
mgr inż. Anna Sitarek-Karasiewicz