

INTEGRA 64 PLUS Centrala alarmowa

Systemy Alarmowe -> Centrale alarmowe -> Płyty główne

Satel

Cechy charakterystyczne

- pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)
- wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką
- obsługa do 64 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej)
- możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
- rozbudowa do 64 programowalnych wyjść
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 5 631 zdarzeń z funkcją wydruku
- obsługa do 192+8+1 użytkowników

Dane techniczne:

Typ produktu	Centrala alarmowa
Integra	Tak
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Liczba wejść na płycie	16
Maks. liczba wejść	64
Liczba wyjść wysokoprądowych na płycie	3
Liczba wyjść przekaźnikowych na płycie	16
Maks. liczba wyjść	64
Liczba klawiatur	8
Liczba ekspanderów	64
Strefy	32
Partycje	8
Timery	64
Komunikaty głosowe	16
Liczba użytkowników	200
Bufor zdarzeń	5631
Kontrola dostępu	TAK
Możliwość połączenia z komp.	USB, RS-232
Wydajność prądowa zasilacza (A)	3,5
Pobór prądu (mA)	400
Prąd ładowania akumulatora (mA)	1500
Temperatura pracy (°C)	-10...+55

Kod Produktu: INTEGRA 64 Plus

Producent: SATEL

Gwarancja: 24 miesiące

Wymiar wysokość (mm)	264
Wymiar szerokość (mm)	134

Opis produktu:

Dzięki pełnej zgodności z wymaganiami **EN50131 Grade 3**, centrale serii **INTEGRA Plus** doskonale sprawdzą się w realizacji zaawansowanych systemów zabezpieczenia w obiektach o szczególnie dużym zagrożeniu włamaniem – np. bankach, sklepach jubilerskich czy budynkach użyteczności publicznej.

Centrale te charakteryzują się rozbudowaną funkcjonalnością, co pozwala zastosować je do realizacji systemów kontroli dostępu czy nawet systemów inteligentnego budynku.



Link do produktu: <http://ivolta.pl/integra-64-plus-centrala-alarmowa/1316/produkt/>
Oferta z dnia: 17-02-2019