CE
0333

Certificat
Certificate

# Certificate of conformity

Issued in conformity with the transposition decree number 92-647 of 8 July 1992, modified by the decree number 95-1051 of 20 September 1995 and the decree number 2003-947 of 3 October 2003 concerning appropriate use of construction products and in conformity with article 14 (1) (b) of the Construction Products Directive (89/106/EEC) of 21 December 1988 amended by the Directive 93/68/EEC of 22 July 1993.

**Delivered by :**

| | |
|---|---|
| Notified Body : | **AFNOR Certification** |
| Identification number : | **0333** |
| Address : | **11 rue Francis de Pressensé**<br>**FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX** |

**Delivered to :**

| | |
|---|---|
| Company: | **COOPER Fulleon Ltd.** |
| Address : | Llantarnam Park, Cwmbran<br>GWENT NP44 3AW - United Kingdom |

Manufacturing site : Gwent - United Kingdom

**Product :** **Visual alarm device - Solista LX Wall**

**Detailed description of product :** Appendix

The product mentioned in appendix is the object by the manufacturer of a factory production control and tests carried out on samples taken in the place of manufacture in accordance with a pre-established test plan.
AFNOR Certification carried out tests of the initial type on the product, the initial inspection of the site of production and the control of production in factory and carries out a continuous surveillance, evaluation and an acceptance of the control of production in factory.
This certificate attests that provisions concerning the attestation of conformity described in annex ZA of the standard(s), below stated, were applied and that the product fulfills all the requirements demands.
It will allow the manufacturer or his agent operating within the EEA to apply EC marking

**Fire detection and fire alarm systems**
**EN 54-23:2010 - Fire alarm devices - Visual alarm devices**

**Certificate number :** **0333-CPD-075441**

**Conditions and certificate validity period : 25 June 2018**

This certificate was first issued on 2 May 2013. It remains valid until cancelled or withdrawn as a result of decisions taken in case of non-compliance or significant changes in product, production or production control. It cancels and replaces the certificate issued on 2 May 2013.

**Date of certificate delivery : 25 June 2013**

**Managing Director**

**Florence MÉAUX**

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCRÉDITATION N° 5-0033 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

005 - 2011/01 -



11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor CERTIFICATION

CE
0333

# Certificat
Certificate

## Certificate of conformity
## Appendix

Company : **COOPER Fulleon Ltd.**

Certificate number : **0333-CPD-075441**

Manufacturing site : Gwent - United Kingdom

Date of certificate delivery : **25 June 2013**

**Product's description :**

| Identification of certified product (Reference) | Product designation / Use | File number |
|---|---|---|
| Solista LX Wall | Visual alarm device<br><br>Type B (outdoor)<br>Category : W (wall mounted)<br>Light colour : White or Red | 075.1467 |

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCRÉDITATION N° 5 0030
PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

005 - 2011/01 -



11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor CERTIFICATION

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
*im. Józefa Tuliszkowskiego*
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

# ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

## Nr 2236/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Cooper Fulleon Limited**
**Llantarnam Park, Cwmbran**
**NP44 3AW United Kingdom**

| | |
|---|---|
| stwierdza, że wyrób: | **Sygnalizator optyczny typu SOLISTA LX Wall (w odmianach: SOL-LX-W/RF/R1/S, SOL-LX-W/RF/R1/D, SOL-LX-W/RF/R1/U) oraz SOLISTA LX Ceiling (w odmianach: SOL-LX-C/RF/R1/S, SOL-LX-C/RF/R1/D, SOL-LX-C/RF/R1/U)** |
| produkowany przez: | **Cooper Fulleon Limited**<br>**Llantarnam Park, Cwmbran**<br>**NP44 3AW United Kingdom** |
| w zakładzie produkcyjnym: | **Cooper Fulleon Limited**<br>**Llantarnam Park, Cwmbran**<br>**NP44 3AW United Kingdom** |
| spełnia wymagania: | **pkt. 11.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)** |

**Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2880/2014 z dnia 15.04.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr DE 13 00 01 z dnia 19.04.2013 r., nr DE 13 00 01 A z dnia 19.06.2013 r., nr DE 13 00 01 B z dnia 27.08.2013 r., nr DE 13 00 04 z dnia 19.04.2013 r., nr DE 13 00 04 A z dnia 19.06.2013 r. wykonanych w laboratorium CNPP oraz sprawozdanie z badań nr 861/BA/14 z dnia 22.10.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2236/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od **30.10.2014 r.** do **29.10.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 30 października 2014 r.



DC/D-21/03.10.2011

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

# ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

## Nr 2236/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Sygnalizator optyczny typu**
**SOLISTA LX Wall (w odmianach: SOL-LX-W/RF/R1/S, SOL-LX-W/RF/R1/D, SOL-LX-W/RF/R1/U) oraz**
**SOLISTA LX Ceiling (w odmianach: SOL-LX-C/RF/R1/S, SOL-LX-C/RF/R1/D, SOL-LX-C/RF/R1/U)**

| | | |
|---|---|---|
| Odmiana: | **SOLISTA LX Wall** (odmiany: SOL-LX-W/RF/R1/S, SOL-LX-W/RF/R1/D, SOL-LX-W/RF/R1/U) | **SOLISTA LX Ceiling** (odmiany: SOL-LX-C/RF/R1/S, SOL-LX-C/RF/R1/D, SOL-LX-C/RF/R1/U) |
| Napięcie zasilania - wartość nominalna: | 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC | |
| Napięcie zasilania - dolna wartość: | 9 V DC | |
| Napięcie zasilania - górna wartość: | 60 V DC | |
| Prąd dozorowania: | - | |
| Prąd alarmowania: | 10 ÷ 25 mA (w zależności od ustawień) | |
| Typ: | A - odmiana: SOL-LX-W/RF/R1/S; B - odmiany: SOL-LX-W/RF/R1/D, SOL-LX-W/RF/R1/U | A - odmiana: SOL-LX-C/RF/R1/S; B - odmiany: SOL-LX-C/RF/R1/D, SOL-LX-C/RF/R1/U |
| Kategoria pokrycia: | W | C |
| Wymiary: | 93 x 38 mm | 93 x 66 mm |

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 30 października 2014 r.