### 3.2. WYNIKI

| Metoda badania | Parametr | Liczba badań | Wyniki | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Parametry ciągłe (wartość średnia) | Zgodność z parametrem |
| PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02 YDYp(żo) 3x1,5 mm$^2$ 450/750V | Rozprzestrzenianie płomienia H ≤ 425 mm | 1 | (-) | TAK |
| PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02 YDYp (żo) 3x2,5 mm$^2$ 450/750V | Rozprzestrzenianie płomienia H ≤ 425 mm | 1 | (-) | TAK |

(-) – nie dotyczy

## 4. KLASYFIKACJA I JEJ ZAKRES ZASTOSOWANIA

### 4.1. POWOŁANIA KLASYFIKACJI

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-6:2014.

### 4.2. KLASYFIKACJA

Wyrób, kabel elektroenergetyczny YDYp(żo) 3x1,5 mm$^2$ 450/750V oraz YDYp (żo) 3x2,5 mm$^2$ 450/750V

**W zakresie reakcji na ogień, uzyskał klasyfikację:**

**$E_{ca}$**

**Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:**

**-**

**Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:**

**-**

**Ze względu na kwasowość, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:**

**-**

| Właściwości ogniowe | | Wydzielanie dymu | | | Płonące krople | | | Kwasowość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_{ca}$ | - | - | - | , | - | - | , | - | - |

**Klasyfkacja w zakresie reakcji na ogień:**

**$E_{ca}$**