



Deklaracja zgodności

Oświadczamy niniejszym, 56, Samsung 4-gil, Mokcheon-eup,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, R.O.K
Cheonan plant
LS ELECTRIC Co., Ltd.

że następujący sprzęt jest zgodny z odpowiednimi podstawowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, określonymi w dyrektywie WE w oparciu o jego konstrukcję i typ, w jakim został wprowadzony do obrotu.

Opis produktu: **Panel operatorski (HMI)**

Model produktu: **Seria iXP2**

Obowiązująca dyrektywa: **Dyrektywa EMC 2014/30/EU**

Podpis osoby upoważnionej:

Data: Sep. 7. 2020.

Park Kyoung Rok
Plant Manager
Cheonan Plant
LS ELECTRIC Co., Ltd.

LS ELECTRIC Co., Ltd.

1. Zgodne urządzenia (iXP2) : wymienione w tabeli 1

Nazwa urządzenia iXP2 jest skonfigurowana następująco

iXP2 - (A) (B) (C) (D) (E)

Oznaczenie	Znak	Opis	Uwagi
(A) typ wyświetlacza LCD	08	8.4 Cali, 800x600 Pix, TFT LCD	
	10	10.4 Cali, 1024x768 Pix, TFT LCD	
	12	12.1 Cali, 1024x768 Pix, TFT LCD	
	15	15 Cali, 1024x768 Pix, TFT LCD	
(B) system operacyjny	0	WinCE 7.0(Core)	
	1	WinCE 7.0(Pro)	
(C) komunikacja	0	RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet	
(D) Zasilanie	A	AC	100~240V
	D	DC	19.2~28.2V
(E) Wykonanie specjalne		Standard	Puste
	-EXP	Export	
	-HKMC	HYUNDAI/KIA	
	,MR	Ship	Zasilanie AC nie jest wspierane
	-G3	G3 coating	
	-EX	Explosion	