

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 50367147

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i>
Mr. Silvano Cerini	01-KuO-15098905 002	10.01.2016	(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
CABUR s. r. l.  
Localita Isola Grande. 17041,  
Altare (SV)  
Italy

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
01-KuO-15098905 001

## Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung

www.tuv.com  
ID 1419042973

**Geprüft nach *Tested acc. to***  
IEC 62852:2014

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

Steckverbinder (Connector for Photovoltaic System)

Type Designation	: IS14240 (Male) IS24241 (Female) (cabur)	5
Rated Voltage	: 1000VDC	
Rated Current	: 25A	
Ambient Temperature	: -40°C to +85°C	
Upper Limit Temperature	: 100°C	
Cross Section Range	: 1 x 2,5mm <sup>2</sup> ; 1 x 4,0mm <sup>2</sup> ; 1 x 6,0mm <sup>2</sup>	
Protection Degree	: IP67	
Application Class	: Class A	

Remark: The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95 have to be observed for distribution within the EEA.

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht. This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

