



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 076043 0089 Rev. 07

Posiadacz certyfikatu: Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD

Hengdian Industrial Zone,
322118 Dongyang, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Znak certyfikacji:



Produkt: Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego (PV)
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i spełnia zasadnicze wymagania. Na produkcie można umieścić znak certyfikacji przedstawiony powyżej. Zabrania się jakiegokolwiek zmiany znaku certyfikacji. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Ten certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej anulowany. Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji grupy TÜV SÜD. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu: 704061905401-07

Ważne do: 2025-10-19

Data, 2020-10-21

(Zhulin Zhang)

CERTYFIKAT

Nr Z2 076043 0089 Rev. 07

Modele:

DMxxx-M156-72, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMxxx-M156-72BK, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMxxx-M156-60, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMxxx-M156-60BK, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMHxxxM6-144SW, (xxx=340-385, in steps of 5)
 DMHxxxM6-144BB, (xxx=340-385, in steps of 5)
 DMHxxxM6-144BW, (xxx=340-385, in steps of 5)
 DMHxxxM6-120SW, (xxx=280-320, in steps of 5)
 DMHxxxM6-120BB, (xxx=280-320, in steps of 5)
 DMHxxxM6-120BW, (xxx=280-320, in steps of 5)
 DMxxx-M156-72P, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMxxx-M156-60P, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMxxx-M156-36P, (xxx=175-190, in steps of 5)
 DMxxx-M159-72, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxx-M159-72BK, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxx-M159-60, (xxx=315-325, in steps of 5)
 DMxxx-M159-60BK, (xxx=315-325, in steps of 5)
 DMHxxxM6A-144SW, (xxx=380-405, in steps of 5)
 DMHxxxM6A-144BB, (xxx=380-405, in steps of 5)
 DMHxxxM6A-144BW, (xxx=380-405, in steps of 5)
 DMHxxxM6A-120SW, (xxx=320-335, in steps of 5)
 DMHxxxM6A-120BB, (xxx=320-335, in steps of 5)
 DMHxxxM6A-120BW, (xxx=320-335, in steps of 5)
 DMxxx-M159-72UB, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxx-M159-60UB, (xxx=315-325, in steps of 5)
 DMxxxM6-60HSW, (xxx=345-375, in steps of 5)
 DMxxxM6-60HBW, (xxx=345-375, in steps of 5)
 DMxxxM6-60HBB, (xxx=345-375, in steps of 5)
 DMxxxM6-72HSW, (xxx=415-450, in step of 5)
 DMxxxM6-72HBW, (xxx=415-450, in step of 5)
 DMxxxM6-72HBB, (xxx=415-450, in step of 5)
 DMxxxG1-60SW, (xxx=315-330, in steps of 5)
 DMxxxG1-60BW, (xxx=315-330, in steps of 5)
 DMxxxG1-60HSW, (xxx=320-350, in steps of 5)
 DMxxxG1-60HBW, (xxx=320-350, in steps of 5)
 DMxxxG1-60BB, (xxx=315-330, in steps of 5)
 DMxxxG1-60BU, (xxx=300-330, in steps of 5)
 DMxxxG1-60HBB, (xxx=320-350, in steps of 5)
 DMxxxG1-72SW, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxxG1-72BW, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxxG1-72HSW, (xxx=380-405, in steps of 5)
 DMxxxG1-72HBW, (xxx=380-405, in steps of 5)
 DMxxxG1-72BB, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxxG1-72BU, (xxx=385-395, in steps of 5)
 DMxxxG1-72HBB, (xxx=380-405, in steps of 5)
 DMxxxM2-60SW, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMxxxM2-60BW, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMxxxM2-60HSW, (xxx=280-320, in steps of 5)
 DMxxxM2-60HBW, (xxx=280-320, in steps of 5)
 DMxxxM2-60BB, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMxxxM2-60BU, (xxx=280-310, in steps of 5)
 DMxxxM2-60HBB, (xxx=280-320, in steps of 5)
 DMxxxM2-72SW, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMxxxM2-72BW, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMxxxM2-72HSW, (xxx=340-385, in steps of 5)
 DMxxxM2-72HBW, (xxx=340-385, in steps of 5)
 DMxxxM2-72BB, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMxxxM2-72BU, (xxx=335-375, in steps of 5)
 DMXXXM2-72HBB, (xxx=340-385, in steps of 5)
 DMxxxG1-66HBB, (xxx=340-370, in steps of 5)
 DMxxxG1-66HSW, (xxx=340-370, in steps of 5)
 DMxxxG1-66HBW, (xxx=340-370, in steps of 5)
 xxx is standing for rated output power at STC

CERTIFIKAT

No. Z2 076043 0089 Rev. 07

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
Klasa bezpieczeństwa:

Maks. Napięcie systemu:

Laboratorium testowe:

Class C according to UL790.

Class II

1000 V DC

Instytut Testowania Produktów

Optoelektrycznych w Yangzhou.

No.10 West Kaifa Road, Yangzhou

225009 Jiangsu, P. R. China.

Oprawione, ze skrzynką

połączeniową, kabel i złącze.

Konstrukcja:

Testowany zgodnie z:

IEC 61215-1:2016

IEC 61215-1-1:2016

IEC 61215-2:2016

IEC 61730-1:2016

IEC 61730-2:2016

EN 61215-1:2016

EN 61215-1-1:2016

EN 61215-2:2017

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Zakład (-y) produkcyjny (-e):

076053, 098336