


E46ADCN



E47ADCN
E47/12



3559



E49



0488 72

Pak.	Nr ref.	Zasilacze
1	E46ADCN*	Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, wyjście 27 V= SELV, prąd maksymalny 1,2 A do montażu w rozdzielnicach podtynkowych lub natynkowych. 8 modułów na szynie TH35
1	E47ADCN*	Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, wyjście 27 V= SELV, dostosowany do współpracy z akumulatorem 12 V 7/12/24 Ah. Do montażu w obudowie natynkowej 8-modułowej nr ref. F115/8 A. 8 modułów na szynie TH35
1	E47/12	Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, wyjście 27 V= SELV, dostosowany do współpracy z akumulatorem 12 V 6,5-25 Ah do zasilania urządzeń na napięcie 12 V (bariery IR itp.). Do montażu w obudowie natynkowej 8-modułowej nr ref. F115/8 A. 8 modułów na szynie TH35
6	E49	Zasilacz kompaktowy do systemu regulacji temperatury, zarządzania energią, automatyki i alarmu antywłamaniowego; wejście 230 V~, wyjście 27 V=, prąd maksymalny 600 mA – 2 moduły na szynie TH35
1	346000	Zasilacz do wideodomofonu i systemu dźwiękowego. Wejście 230 V~, 50-60 Hz. Prąd maksymalny 1,2 A. Zabezpieczenie elektroniczne (bez bezpiecznika topikowego) przed zwarcieniem i przeciążeniem. Urządzenie SELV, podwójna izolacja. 8 modułów na szynie TH35
1	346020	Dodatkowy zasilacz kompaktowy. Do lokalnego zasilania paneli zewnętrznych i wideodomofonów. Wejście 230 V~, 50-60 Hz. Prąd maksymalny 600 mA. Zabezpieczony wbudowanym bezpiecznikiem topikowym (niewymienny). Urządzenie SELV, podwójna izolacja. 2 moduły na szynie TH35
1	346030	Zasilacz kompaktowy do małych systemów wideodomofonowych i dźwiękowych. Prąd maksymalny 600 mA. Urządzenie SELV, podwójna izolacja. 2 moduły na szynie TH35

Pak.	Nr ref.	Akcesoria różne
10	3515	Zapasowe złącze wtykowe.
1	3559	Kabel do podłączenia komputera PC do programowania automatyki, alarmu, systemu kontroli temperatury i systemu dźwiękowego – złącze USB.
10	3508BUS	Akcesoria Złącze wtykowe do magistrali BUS – szerokość 3,81 mm
10	3508U2	Złącze wtykowe 2 biegunowe
10	3508U3	Złącze wtykowe 3 biegunowe
10	0488 72	Adaptory RJ 45 / SCS Konieczny do połączenia systemu SCS z nr ref. 0026 00 / 01 / 02 / 11 / 21 / 22. Złącze „męskie”.

(*) : urządzenia posiadające certyfikat poziomu 2 IMQ zgodnie z normą CEI79-2.