

Helukabel Polska Sp. z o.o.  
Krże Duże 2  
96-325 Radziejowice

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NUMER K289/ KEN / edycja 27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

**H05 V-K**

.....  
( nazwa, typ)

Oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

- PN-EN 60228 - Żyły przewodów i kabli
- PN-EN 60332-1-2 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-2: Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania palnikiem z płomieniem mieszkankowym 1kW
- PN-EN 50525-2-31- Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)
- PN-EN 50363-3 Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winylu

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.

**CE** = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową  
**Deklaracja ważna z dowodem zakupu wystawionym**  
przez **HELUKABEL Polska Sp. z o.o.**

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI  
QUALITY CONTROL MANAGER  
mgr inż. Anna Sikarek-Karasiewicz

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  
Krże Duże 2, 96-325 Radziejowice  
tel: 46 858 01 00  
fax: 46 858 01 17  
e-mail: biuro@helukabel.pl

Biuro Regionalne w Gdyni  
ul. Hutnicza 3, budynek B1  
81-212 Gdynia  
tel: 58 733 01 45  
tel./fax: 58 733 01 46

Biuro Regionalne w Bielsku Białej  
ul. Montażowa 7  
43-300 Bielsko Biała  
tel: 33 821 12 96  
tel./fax: 33 821 12 96

Biuro Regionalne w Poznaniu  
ul. Jawornicka 8  
60-161 Poznań  
tel: 61 868 95 91  
tel./fax: 61 868 51 32

Biuro Regionalne we Wrocławiu  
ul. Irysowa 9  
55-040 Bielany Wrocławskie  
tel: 71 348 33 03  
tel./fax: 71 348 36 05