PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12 | 58-200 Dzierżoniów | POLSKA | TEL +48 74 831 76 00 | FAX +48 74 831 17 00 |
| pce@pce.pl | www.pce.pl | **REGON: 890251750 | NIP UE: PL8821000347**

Connection to the future

Osoba kontaktowa: Marcin Koniarczyk
Telefon: +48 74 831-76-00
Fax: +48 74 831-17-00
Email: m.koniarczyk@pce.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity

200/2016

Producent:
Manufacturer:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
A-4973 St.Martin i.I.

Kategoria produktu::
Product category:

Wtyczki, gniazda, gniazda stałe, gniazda i wtyczki tablicowe, gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną do zastosowań przemysłowych o wartości nominalnej 16A, 32A, 63A i 125A - 3p, 4p i 5p.
Plug, connector, flanged socket, wall socket, flanged plug, switched interlocked socket for industrial use with nominal values 16A, 32A, 63A and 125A - 3p, 4p and 5p.

Produkt jest zgodny z następującymi europejskimi standardami:
The products are conform with the following European directive:

- *Dyrektywa (RoHS) 2011/65/EU*, Directive (RoHS) 2011/65/EU
- *Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU*, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Użyte normy:
Used standards:

- IEC / EN 60309-1; IEC / EN 60309-2; IEC / EN 60309-4;

KIEROWNIK
DZIAŁU JAKOŚCI
mgr. Marcin Koniarczyk

Dzierżoniów 15.07.2016

Pieczątka i podpis
Signature and Stamp

OVE ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Österreich
ZVR: 327279890 | DVR: 1055887

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung
Kahlenberger Str. 2A, 1190 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 370 58 06
www.ove.at

ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens

Zertifikat Nr.: **43-132-10**

Gültig von: 2016 04 16
bis: 2018 04 16

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Schutzkontaktstecker**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 30145c** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2016 03 01 Dipl.-Ing. W. Martin

Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-09-01
ÖVE/ÖNORM E 8684-1:2010-03-01
DIN VDE 0620-2-1:2016-01

Produkt: Schutzkontaktstecker

Typenbezeichnung: *Technische Daten:*	***Handelsmarke:***
0511-. Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A IP 44	PCE / ELCEE
0521-. Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A IP 44	PCE / ELCEE
0512-. Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A IP 44	PCE / ELCEE
0522-. Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A IP 44	PCE / ELCEE
05811-. Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A IP 44	PCE / ELCEE

05821-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44

05812-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44

05822-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44

05611-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44

05621-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44

05612-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44

05622-. PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
IP 44