

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF3/WE/0039

Producent: **TELE-FONIKA Kable Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna**

Adres: **ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

Opis wyrobu:

Kabel elektroenergetyczny w izolacji XLPE z żyłą koncentryczną lub bez żyły koncentrycznej o zwiększonej odporności na oddziaływanie płomienia

Oznaczenie typu:

N2XH, N2XCH

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	--

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm

Nr i data wydania:	Tytuł:
HD 604 S1:1994	Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach
DIN-VDE 0276-604:1995	Kable elektroenergetyczne. Część 604: Kable dla elektrowni z udoskonalonym zachowaniem w razie pożaru na napięcie znamionowe 0,6/1kV

Informacje dodatkowe

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków, dnia: 2008-10-09

Szymon Dukała, Kierownik Kontroli Jakości TF3
(imie nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej producenta)



.....
(podpis)

Numer dokumentu: