



# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/67/08

**Dostawca:** Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Nowe Sady 10  
94-102 Łódź

**Producent:** Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Nowe Sady 10  
94-102 Łódź

**Nazwa wyrobu:** Opaski przewodów do instalacji elektrycznych

**Typ (model):** Taśmy kablowe: TK..., TKO..., TKUV..., TKD..., TKZ..., TKZD..., TKTO...,  
TKOT..., TKTE..., TKW..., TKS..., TKPP...,  
(wykaz wykonania na odwrocie certyfikatu)

**Dane techniczne:** minimalna wytrzymałość opaski na rozciąganie:  
50 N, 80 N, 130 N, 180 N, 220 N, 530 N, 800 N;  
zakresy temperatury użytkowania: - 40 °C ÷ 150 °C - TKTE...;  
- 40 °C ÷ 105 °C - TKS...; - 40 °C ÷ 85 °C - TKW..., TKPP...;  
- 40 °C ÷ 70 °C - TK..., TKO..., TKUV..., TKD..., TKZ...,  
TKZD..., TKTO..., TKOT...;

materiał: tworzywo sztuczne.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami norm(-y) zharmonizowanych(-ej):

Norma(-y)	Raport(-y) z badań Nr	Wydany(-e) przez
PN-EN 50146:2007 (EN 50146:2000)	TA 5.83, TA 5.84, TA 5.85, TA 5.86, TA 5.102, TA 5.103, TA 5.104, TA 5.105, TA 5.106, TA 5.107, LA-08.99/1	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) zharmonizowanych(-ej) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089,

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania ww. norm(-y).

Certyfikat niniejszy traci ważność z datą ustania domniemanie zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ



Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r.



Dyrektor  
*Janusz Okólski*  
Janusz Okólski