

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1309/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73

02-230 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu rastrowa z modulem awaryjnym VIP/TQ w odmianach Roma IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Roma IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Roma II IP65 PAR / PAR SH, Pisa IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Pisa IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Pisa AS IP20, Torino IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Torino IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Torino II IP20 PAR / OPAL / PRM, Torino II IP65 PAR / OPAL / PAR SH, TORINO SPORT IP20, MONZA IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, MONZA II IP20 PAR / OPAL, MONZA AS IP20, IMOLA NT IP20, IMOLA SH IP65, IMOLA 600x600 IP20, IMOLA G/K IP20, QUATOR IP20, QUATOR IP65, LINEA IP20 PAR / OPAL, QUASET IP20, QUAZAR IP20, TAURI IP20, CAPRI IP20
Odmiany oprawy zostały podane na stronie drugiej świadectwa dopuszczenia

produkowany przez:

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73

02-230 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 1

05-310 Kałuszyn

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1686/2011 z dnia 07.11.2011 r.

2. Sprawozdanie z badań nr 5818/BA/12 z dnia 10.07.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1309/DC/CNBOP-PIB/2012.

Okres ważności świadectwa:

od 26.07.2012 r.

do 25.07.2017 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych
dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 26 lipca 2012 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1309/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu rastrowa z modulem awaryjnym VIP/TQ w odmianach Roma IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Roma IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Roma II IP65 PAR / PAR SH, Pisa IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Pisa IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Pisa AS IP20, Torino IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Torino IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Torino II IP20 PAR / OPAL / PRM, Torino II IP65 PAR / OPAL / PAR SH, TORINO SPORT IP20, MONZA IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, MONZA II IP20 PAR / OPAL, MONZA AS IP20, IMOLA NT IP20, IMOLA SH IP65, IMOLA 600x600 IP20, IMOLA G/K IP20, QUATOR IP20, QUATOR IP65, LINEA IP20 PAR / OPAL, QUASET IP20, QUAZAR IP20, TAURI IP20, CAPRI IP20

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu rastrowa w odmianach:

- Roma SLA/SLB/PAR/PAR-S/Opal/Prm EVG – 2x18W, 2x36W, 3x18W, 4x18W, 4x36W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Roma PAR/PAR SH/Opal/Prm IP65 EVG – 2x18W, 2x36W, 3x36W, 4x18W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Roma II T5 PAR/PAR/Opal/Prm SH IP65 EVG – 2x14W, 2x24W, 2x28W, 2x54W, 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Pisa SLA/SLB/PAR/PAR-S/Opal/Prm EVG – 2x18W, 2x36W, 3x18W, 4x18W, 4x36W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Pisa PAR/PAR SH/Opal/Prm IP65 EVG – 2x18W, 2x36W, 3x36W, 4x18W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Pisa AS EVG – 1x36W, 1x28W, 1x54W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Torino SLA/SLB/PAR/PAR-S/Opal/Prm EVG – 1x36W, 1x58W, 2x18W, 2x36W, 2x58W, 4x18W, 4x36W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Torino PAR/PAR SH/Opal/Prm IP65 EVG – 2x18W, 2x36W, 3x36W, 4x18W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Torino II T5 PAR/Opal/Prm EVG – 1x28W, 1x54W, 2x24W, 2x28W, 2x54W, 3x14W, 3x24W, 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Torino II T5 PAR/Opal/Prm/PAR SH IP65 EVG – 2x28W, 2x35W, 2x49W, 2x54W, 3x28W, 3x54W, 3x35W, 3x49W, 3x80W, 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Torino Sport EVG – 3x36W, 3x58W, 3x28W, 3x35W, 3x54W, 3x49W, 3x80W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Monza SLA/SLB/PAR/PAR-S/Opal/Prm EVG – 1x36W, 1x58W, 2x18W, 2x36W, 2x58W, 4x18W, 4x36W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Monza II T5 PAR/Opal EVG – 2x14W, 2x24W, 2x21W, 2x28W, 2x35W, 2x39W, 2x49W, 2x54W, 2x80W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Monza As EVG – 1x36W, 1x58W, 1x14W, 1x21W, 1x24W, 1x28W, 1x35W, 1x39W, 1x49W, 1x54W, 1x80W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Imola NT EVG – 2x36W, 2x40W, 2x55W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Imola SH/Prm IP65 EVG – 2x36W, 2x40W, 2x55W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Imola 600x600 EVG – 2x36W, 2x40W, 2x55W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Imola G/K EVG – 2x36W, 2x40W, 2x55W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Quator EVG – 2x28W, 2x35W, 2x49W, 2x54W, 2x80W, 4x28W, 4x35W, 4x49W, 4x54W, 4x80W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Quator IP65 EVG – 2x28W, 2x35W, 2x49W, 2x54W, 2x80W, 4x28W, 4x35W, 4x49W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Linea PAR/Opal EVG – 1x14W, 1x21W, 1x24W, 1x28W, 1x35W, 1x39W, 1x49W, 1x54W, 1x80W, 2x14W, 2x21W, 2x24W, 2x28W, 2x35W, 2x39W, 2x49W, 2x54W, 2x80W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Quaset EVG – 2x28W, 2x35W, 2x49W, 2x54W, 2x80W, 3x14W, 3x24W, 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Quazar EVG – 2x28W, 2x54W, 3x14W, 3x24W, 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Tauri EVG – 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB
- Capri T5 EVG – 2x14W, 2x21W, 2x24W, 2x28W, 2x35W, 2x39W, 2x49W, 2x54W, 2x80W, 3x14W, 4x14W, 4x24W – z funkcjami: 1h, 2h, 3h, E, FP, AT, DATA, CB

Legenda:

EVG – elektroniczny układ zapłonowy
E – praca w trybie awaryjnym;
FP – praca w trybie ciągłym (awaryjno-siedziwy);
CB – centralna bateria
AT – autotest
DATA – centralny monitoring
Czas pracy awaryjnej: 1 godzina; 2 godziny; 3 godziny.

DYREKTOR CNBOP-PIB

E. Rudnik

wz. Zastępca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych
dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia: 26 lipca 2012 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1309/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu rastrowa z modulem awaryjnym VIP/TQ w odmianach Roma IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Roma IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Roma II IP65 PAR / PAR SH, Pisa IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Pisa IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Pisa AS IP20, Torino IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, Torino IP65 PAR / OPAL / PAR SH, Torino II IP20 PAR / OPAL / PRM, Torino II IP65 PAR / OPAL / PAR SH, TORINO SPORT IP20, MONZA IP20 SLA / SLB / PAR / PAR-S / OPAL / PRM, MONZA II IP20 PAR / OPAL, MONZA AS IP20, IMOLA NT IP20, IMOLA SH IP65, IMOLA 600x600 IP20, IMOLA G/K IP20, QUATOR IP20, QUATOR IP65, LINEA IP20 PAR / OPAL, QUASET IP20, QUAZAR IP20, TAURI IP20, CAPRI IP20

Typ	Rastrowa	
	z własnym zasilaniem	zasilana centralnie
Tryb pracy	E - zasilana nieciągłe FP - zasilana ciągle	CB - zasilana ciągle
Urządzenia:	zawiera urządzenie testujące	
Znamionowy czas pracy awaryjnej	60 - 1h 120 - 2h 180 - 3h	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)
Znamionowe napięcie zasilania	230 VAC	176 VDC - 254 VDC
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	klasa I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody (lub stopień ochrony)	IP20, IP65	
Źródło światła	światłówka liniowa, światłówka kompaktowa	
Czas ładowania akumulatora	nie przekraczający 24 h	
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda	nie dotyczy
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	wbudowywana, nabudowywana, zwieszakowa	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do zamocowania bezpośrednio na powierzchniach normalnie palnych	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	oprawy oświetleniowe do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Ewa Rudnik

wz. Zastępca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych
dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia: 26 lipca 2012 r.