

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE**  
**Nr DZ - 04/01/2014**

**Producent:**

**Hybryd sp. z o.o.**  
**Ul. Sikorskiego 28**  
**44-120 Pyskowice**

**deklaruje że wyrób:**

**Oprawa oświetlenia awaryjnego do świetlówek**  
**Model: TCW 060, SUPERNOVA, TCW 060 SUPERNOVA 100%,**  
**H-207 SUPERNOVA 100%**

**jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy CE:**

**LVD nr 2006/95/WE**

**oraz, że zastosowano normy wymienione na drugiej stronie.**  
**Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono znakowanie CE: 11**

**Pyskowice**  
**DYREKTOR**  
**ds. Zarządzania**

*mgr inż. Piotr Pełka*

.....  
(podpis)

**dnia: 2014-01-20**

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE**

### **Nr DZ-04/01/2014**

**Normy zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności:**

- **normy zharmonizowane:**

| <b>Nr</b>                                  | <b>Część</b> | <b>Wydanie</b> | <b>Tytuł</b>                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PN-EN 60598<br/>A11:2009</b>            | <b>1</b>     | <b>2009</b>    | <b>Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania.</b>                                                                           |
| <b>PN-EN 60598<br/>AC:2006<br/>A2:2010</b> | <b>2-22</b>  | <b>2004</b>    | <b>Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.</b>                             |
| <b>PN-EN 61347<br/>A1:2011</b>             | <b>1</b>     | <b>2010</b>    | <b>Urządzenia do lamp – Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa.</b>                                                                      |
| <b>PN-EN 61347<br/>A2:2007</b>             | <b>2-3</b>   | <b>2005</b>    | <b>Urządzenia do lamp – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych prądu przemiennego do świetlówek.</b>        |
| <b>PN-EN 61347</b>                         | <b>2-7</b>   | <b>2009</b>    | <b>Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych prądu stałego do oświetlenia awaryjnego.</b> |
| <b>PN-EN 1838</b>                          |              | <b>2005</b>    | <b>Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.</b>                                                                                      |

**Sprawozdanie z badań nr B/2011/204/10 z dnia 09.11.2011 r oprawy H-207 SUPERNOVA 100%**

**Sprawozdanie z badań nr B/2012/111/7 z dnia 18.09.2012 r opraw H-207 TCW 060, H-207 SUPERNOVA, H-207 SUPERNOVA 100% wykonane przez Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” nr PCA AB 024**