


Dane produktu

Charakterystyki

SR3XT43BD

Zelio Logic 24VDC



Główne

Gama produktów	Zelio Logic
Typ produktu lub komponentu	Analogowy moduł rozszerzeń WE/WY

Uzupełnienie

Numer wejścia analogowego	2
Typ wejścia analogowego	Tryb wspólny
Zakres wejścia analogowego	0...10 V 0...20 mA -25...125 °C
Rodzaj czujnika temperatury	Pt 100, 3-przewodowy zgodnie z IEC 751
Maksymalne dopuszczalne napięcie	30 V dla obwodów wejścia analogowego
[Imp] maksymalny prąd długotrwały	30 mA dla obwodów wejścia analogowego
Rozdzielczość wejścia analogowego	10 bitów na zakres wejścia
Impedancja wejściowa	18 kom, zakres na wejściu: 0...10 V dla obwodów wejścia analogowego 247 om, zakres na wejściu: 0...20 mA dla obwodów wejścia analogowego
Numer wyjścia analogowego	2
Zakres wyjścia analogowego	0...10 V
Rozdzielczość wyjścia analogowego	10 bitów na zakres wyjścia
Typ obciążenia	Rezystancyjne obciążenie dla wyjście analogowe
Maksymalny prąd obciążenia	10 mA dla wyjście analogowe
Zabezpieczenie przed zwarcie	Z wyjście analogowe
Wartość LSB	0,15 °C, - 25...125 °C dla obwodów wejścia analogowego 20 µA, 0...20 mA dla obwodów wejścia analogowego 9.8 mV, 0...10 V dla obwodów wejścia analogowego 9.8 mV, 0...10 V dla wyjście analogowe
Czas konwersji	Cykl przekątnika inteligentnego dla obwodów wejścia analogowego Cykl przekątnika inteligentnego dla wyjście analogowe
Błąd konwersji	+/- 1 % pełnej skali, zakres na wejściu: 0...10 V (25 °C) dla wyjście analogowe +/- 1 % pełnej skali, zakres na wejściu: 0...10 V (55 °C) dla wyjście analogowe +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...10 V (25 °C) dla obwodów wejścia analogowego +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...10 V (55 °C) dla obwodów wejścia analogowego +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...20 mA (25 °C) dla obwodów wejścia analogowego +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...20 mA (55 °C) dla obwodów wejścia analogowego +/- 1,5 °C, zakres na wejściu: - 25...125 °C (25 °C) dla obwodów wejścia analogowego +/- 1,5 °C, zakres na wejściu: - 25...125 °C (55 °C) dla obwodów wejścia analogowego
Powtarzalna dokładność	< +/- 0,3°C, zakres na wejściu: - 25...125 °Cw 25 °C dla obwodów wejścia analogowego <= +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...10 Vw 25 °C dla obwodów wejścia analogowego <= +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...10 Vw 55 °C dla wyjście analogowe <= +/- 1 %, zakres na wejściu: 0...20 mAw 25 °C dla obwodów wejścia analogowego
Zasięg pracy	10 m z przewodem ekranowanym dla obwodów wejścia analogowego 10 m z przewodem ekranowanym dla wyjście analogowe
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Z obwodów wejścia analogowego
Przylączyca - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² , AWG 24...AWG 14, półstały przewód Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² , AWG 24...AWG 14, stały przewód Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² , AWG 23...AWG 16, stały przewód Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² , AWG 24...AWG 14, giętki przewód z

końcówką kablową
Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm², AWG 24...AWG 18, giętki przewód z
końcówką kablową

Moment dokręcania	0.5 N.m
Masa produktu	0.11 kg

Środowisko


certyfikaty produktu	CSA C-Tick GOST UL
Normy	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 poziom 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
stopień ochrony IP	IP20 (złącza) zgodnie z IEC 60529 IP40 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529
odporność na czynniki środowiskowe	Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B Dyrektywa niskonapięciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2
zakłócenie radiacji/przewodzenia	Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61131-2
temperatura otoczenia dla pracy	-20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...40 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
transport na wysokości	<= 3048 m
wilgotność względna	95 % bez kondensacji i wilgoci

Contractual warranty


Okres	18 miesięcy
-------	-------------

Analog I/O Extension Modules

Mounting on 35 mm/1.38 in. DIN Rail



Screw Fixing (Retractable Lugs)




Connection of Smart Relays on DC Supply, with Analog I/O Extension Module

Connection Alternatives


0 - 10 V	0 - 20 mA	Pt100
2	0	0
1	1	0
0	2	0
1	0	1
0	1	1

Application Example with 1 x 0 - 10 V Input and 1 x Pt100 Input



(1) Screened cables, maximum length 10 m/32.80 ft.

Application Example with 1 x 0 - 20 mA Input and 1 x 0 - 10 V Input




(1) Screened cables, maximum length 10 m/32.80 ft.

Compact and Modular Smart Relays

Electrical Durability of Relay Outputs

(in millions of operating cycles, conforming to IEC/EN 60947-5-1)

DC-12 (1)




X: Current (A)

Y: Millions of operating cycles

(1) DC-12: control of resistive loads and of solid state loads isolated by opto-coupler, L/R ≤ 1 ms.

DC-13 (1)




X: Current (A)



Y: Millions of operating cycles

- (1) DC-13: switching electromagnets, $L/R \leq 2 \times (U_e \times I_e)$ in ms, U_e : rated operational voltage, I_e : rated operational current (with a protection diode on the load, DC-12 curves must be used with a coefficient of 0.9 applied to the number in millions of operating cycles).

1500 0422



mm
inch



- 1 - Retractable mounting feet / Pattes de fixations retractables / Einziehbare Befestigungslaschen / Patas de fijaciones retractables / Asole estraibili di fissaggio / Patilhas de fixação retrácteis
- 2 - Input terminals / Borniers à vis des entrées / Schraubklemmen für die Eingänge / Terminales de tornillos de las entradas / Morsettiere a viti degli ingressi / Terminais de parafusos das entradas
- 3 - Output terminals / Borniers à vis des sorties / Schraubklemmen für die Ausgänge / Borne con tornillos de las salidas / Morsettiere a vite delle uscite / Caixa de terminais de parafusos das saídas
- 4 - 35 mm rail clip-in spring / Ressort de clipsage sur rail de 35 mm / Klemmfeder auf 35 mm Schiene / Resorte de clipsado en carril 35 mm / Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm / Mola de engate sobre carril de 35 mm



CDROM
SR2 SFT01



SR2MAN01EN
SR2MAN01FR
SR2MAN01DE
SR2MAN01SP
SR2MAN01IT
SR2MAN01PO



IMPORTANT : This document provides installation instructions only. Refer to User Manual #SR2MAN01EN for complete Zelio 2 set-up, operation and software instructions. Those responsible for the application, implementation or use of this product must ensure that the necessary design considerations have been incorporated into each application, completely adhering to applicable laws, performance and safety requirements, regulations, codes and standards. The customer is responsible for all consequences of the application.

IMPORTANT : Ce document ne fournit que des instructions d'installation. Reportez-vous au Manuel Utilisateur #SR2MAN01FR pour des instructions concernant outre l'installation, le fonctionnement et la partie logicielle Zelio 2. Les responsables de l'application, de la mise en œuvre ou de l'utilisation de ce produit doivent s'assurer que les considérations nécessaires de conception ont été incorporées à chaque application, en parfaite adéquation aux lois, aux besoins de performance et de sécurité, la réglementation, aux normes et standards. Le client est responsable des conséquences de son application.

IMPORTANTE: Este documento solo contiene instrucciones para la instalación. Consulte el manual de instrucciones # SR2MAN01SP para obtener informaciones más allá de la instalación, del funcionamiento y del programa Zelio 2. Los responsables de la aplicación, implementación o uso de este producto deben asegurarse que las consideraciones de diseño necesarias hansido incorporadas en cada aplicación, completamente de acuerdo con las leyes, requerimientos de rendimiento y seguridad, regulaciones, códigos y modelos aplicables. El cliente esta responsable de la consecuencia de su aplicación.

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
- Turn power off before installing, removing, wiring or maintaining.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
- Coupez l'alimentation avant d'installer, de câbler ou d'effectuer une opération de maintenance.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


RIESGO DE ELECTROCUCION, DE EXPLOSION O DE ARCO
- Desconecte la alimentación antes de realizar los procesos de instalación, cableado, o mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

EXPLOSION HAZARD
- According to CSA C22.2 No 213: This equipment is suitable for use in class I, division 2, groups A, B, C and D or non-hazardous locations only. Substitution of components may impair suitability for class I, division 2.
- Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the network.
- Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION
- This product is not intended for use in safety critical machine functions. Where personnel and or equipment hazard exist, use appropriate hard-wired safety interlocks.
- Do not disassemble, repair or modify the controllers.
- This controller is designed for use within an enclosure according to specifications described in these instructions in the paragraph on installation conditions.
- Install the controllers in the operating environment conditions described below.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.


RISQUE D'EXPLOSION
- Selon CSA C22.2 No 213: cet équipement est acceptable pour utilisation dans les endroits dangereux de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement. Le remplacement des composants peut affecter l'utilisation en classe I, division 2.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolérances, est compatible avec celles du réseau.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter l'équipement.
OPERATION D'EQUIPEMENT NON INTENTIONNELLE
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des fonctions critiques de machine de sûreté. Là où il existe des risques pour le personnel et/ou le matériel, utilisez les contacts de sécurité câblés appropriés.
- Veuillez ne pas démonter, réparer, ni modifier le contrôleur.
- Ce contrôleur logique doit être utilisé dans une enceinte fermée, selon les spécifications décrites dans cette notice, au paragraphe Conditions d'installation.
- Installez les contrôleurs dans un environnement de fonctionnement normal, comme indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

RIESGO DE EXPLOSION
- Segun CSA C22.2 No 213: Este aparato esta preparado para trabajar dentro de ambientes peligrosos de clase I, Division 2, grupos A, B, C, y D o unicamente en lugares no peligrosos. Reemplazar componentes puede perjudicar la adecuación para la clase I, division 2.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación del producto y sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica.
- No conecte el equipo a menos que se haya eliminado la alimentación o que la zona no sea peligrosa.
OPERACION DEL EQUIPO INVOLUNTARIA
- Este producto no esta diseñado para un uso en funciones críticas de una maquina de seguridad. Donde existan riesgos para el personal o el equipamiento, use cierres de seguridad cableados adaptados.
- No desmonte, repare ni modifique los productos.
- Este producto esta diseñado para un uso en un recinto cerrado, según las especificaciones que se describen en estas instrucciones, al apartado Condiciones de Instalación.
- Instale los productos en las condiciones de entorno de funcionamiento descritas.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.




mm inch					
mm ²	0.25...2.5	0.25...0.75	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...1.5
AWG	24...14	24...18	25...14	25...14	25...16
	C				
Ø 3,5 (0.14 in)	C	Nm		0,5	
		lb-in		4.5	

Installation conditions / Conditions d'installation / Condiciones de instalación



Power factor (CSA Certification) 25 %
 Facteur de marche (Certification CSA) 25 %
 Factor de marcha (Certificación CSA) 25 %





Service conditions

Conditions de fonctionnement

Condiciones de funcionamiento

Operating temperature	- 20...+ 55 °C (- 4 °F...+ 131 °F)	Température de fonctionnement	- 20...+ 55 °C	Temperatura de funcionamiento	- 20...+ 55 °C
Storage temperature	- 40...+ 70 °C (- 40 °F...+ 158 °F)	Température de stockage	- 40...+ 70 °C	Temperatura de almacenamiento	- 40...+ 70 °C
Relative Humidity	Level RH1, 30...95 % (non-condensing)	Humidité relative	Niveau RH1, 30...95 % (sans-condensation)	Humedad relativa	Nivel RH1, del 30...95 % (no condensante)
Pollution Degree	2 (IEC/EN 61131-2)	Degré de pollution	2 (IEC/EN 61131-2)	Grado de contaminación	2 (IEC/EN 61131-2)
Degree of Protection	IP 20 (IEC 60529)	Degré de protection	IP 20 (IEC 60529)	Grado de protección	IP 20 (IEC 60529)
Altitude	Operations: 0...2000 m (0...6562 ft)	Altitude	Fonctionnement : 0...2000 m	Altitud	Utilización : 0...2000 m
	Transport: 0...3048 m (0...10000 ft)		Transport : 0...3048 m		Transporte : 0...3048 m
Vibration resistance (IEC 60068-2-6)	Mounting on rail or panel 5...9 Hz, amplitude: 3,5 mm (0.14 in) 9...150 Hz, acceleration: 1 g 10 cycles/axis, 1 octave/minute	Tenue aux vibrations (IEC 60068-2-6)	En montage sur rail et panneau : 5...9 Hz, amplitude : 3,5 mm, 9...150 Hz, accélération : 1 g 10 cycles/axe, 1 octave/minute	Resistencia a las vibraciones (IEC 60068-2-6)	En montaje en carril y panel 5...9 Hz, amplitud: 3,5 mm 9...150 Hz, aceleración: 1 g 10 ciclos/eje, 1 octava/minuto
Shock resistance (IEC 60068-2-27)	147 m/sec ² (15 g), 11 ms duration, 3 shocks per axis.	Tenue aux chocs (IEC 60068-2-27)	147 m/sec ² (15 g), durée 11 msec, 3 chocs par axe sur les trois axes	Resistencia mecanica a los golpes (IEC 60068-2-27)	147 m/sec ² (15 g), duración 11 msec, 3 golpes por eje.
Enclosure material	Self-extinguishable	Matière boîtier	Auto-extinguible	Material caja	Autoextinguible
Standard applicable/operating conditions	IEC/EN 61131-2	Normes applicable/conditions de fonctionnement	IEC/EN 61131-2	Norma de aplicación/condiciones de funcionamiento	IEC/EN 61131-2




- en** **Aim:** Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
- fr** **Objectif:** Commencer avec ZelioSoft pour les débutants. Le but de ce document est de permettre à un débutant en automatisme de se familiariser avec ZelioSoft. Ainsi, l'utilisateur sera guidé tout au long du Quick Start afin de créer un premier programme. La liste du matériel à utiliser est fournie ci-dessous. Toutefois, il sera toujours possible d'utiliser le mode simulation si l'ensemble du matériel n'est pas disponible.
- de** **Zweck:** Dieses Dokument soll einem Anfänger der Automatisierungstechnik den Einstieg in die ZelioSoft-Welt erleichtern. Der Anwender wird Schritt für Schritt durch das/sein erste/s ZelioSoft Programm geführt. Die hierzu benötigte Hardware ist nachfolgend aufgeführt. Für den Fall, dass Teile der Hardware nicht vorhanden sind, kann das Programm im „Simulations Mode“ getestet werden.
- es** **Objetivo:** Introducción a ZelioSoft para nuevos usuarios. El propósito del presente documento es el de ayudar a los nuevos usuarios en el campo del automatismo para que se familiaricen con ZelioSoft. Por lo tanto, se guiará al usuario a lo largo de todo el proceso de inicio rápido para la creación de un primer programa. A continuación se detalla la lista de materiales que deben emplearse. De todas maneras, es posible utilizar la simulación en el caso de que faltara material.
- it** **Scopo:** Guida introduttiva di ZelioSoft per principianti. L'obiettivo di questo documento è quello di aiutare gli utenti non esperti in materia di automazione ad utilizzare ZelioSoft. Nella Guida rapida vengono fornite le istruzioni per la creazione di un primo programma. Di seguito è riportato l'elenco del materiale da utilizzare. Tuttavia, in caso di mancata disponibilità del materiale, è possibile utilizzare la simulazione.
- po** **Finalidade:** Iniciação ao ZelioSoft para principiantes. A finalidade deste documento é ajudar os principiantes no campo do automatismo a ficarem familiarizados com o ZelioSoft. Assim, o utilizador é orientado ao longo de toda a Iniciação Rápida para criar um primeiro programa. A lista de material a utilizar é indicada em baixo. No entanto, pode utilizar-se a simulação em caso de falta de material.


**A Required hardware / Matériel nécessaire / Erforderliche Hardware
Material requerido / Hardware richiesto / Hardware necessário**








**B Hardware cabling / Câblage du matériel / Verkabelung der Hardware
Cableado del material / Cavi di collegamento / Cablagem do hardware**



Hardware cabling for programming and transfer
Câblage du matériel pour la programmation et le transfert
Verkabelung der Hardware für die Programmierung und die Übertragung
Cableado del material para la programación y la transferencia
Cavi di collegamento per la programmazione e il trasferimento
Cablagem do hardware para a programação e a transferência







C Software installation and use / Installation et utilisation du logiciel / Installation und Benutzung der Software / Instalación y utilización del software / Installazione e uso del software / Instalação e utilização do software


- 1  →  Setup  2 x **Click!**
- 2 Follow the instructions / Suivre les instructions / Folgen Sie den Anweisungen / Siga las instrucciones / Seguire le istruzioni / Siga as instruções
- 3  Zelio Soft 2  2 x **Click!**

N.B. : Using the USB cable / Utilisation du cable USB / Verwenden des USB-Kabel / Utilización del cable USB / Uso del cavo USB / Utilizar o cabo USB
schneider-electric.com link for Windows XP
schneider-electric.com link for Windows 2000


D Programming and transfer / Programmation et transfert / Programmierung und Übertragung / Programación y transferencia / Programmazione e trasferimento / Programação e transferência




E Online Help / Aide en ligne / Online Hilfe
Ayuda en línea / Guida in linea / Ajuda Online





F The application to program / L'application à programmer / Aufgabenstellung
Aplicación para programar / Applicazione da programmare / A aplicação ao programa



G



H



2 x Click!

3

Gain numerator (A) 36* (-32768... 32767)
 Gain denominator (B) 255* (-32767... 32768) and (not null)
 Offset (C) (-32768... 32767)
 Range
 Upper limit = 32767 (-32768... 32767)
 Lower limit = -32768 (-32768... 32767)
 Locking

- * The gain value depends of the type of sensor used
- * La valeur du gain depend du type de capteur utilisé
- * Der Verstärkungswert hängt von dem benutzten Sensortyp ab
- * El valor de ganancia dependerá del tipo de sensor que se utilize
- * Il valore del guadagno dipende dal tipo di sensore utilizzato
- * O valor de ganho depende do tipo de sensor utilizado

4

2 x Click!



Current text B06

No	Function block	Comment
01	Date	
02	Hour	
03	Calibration	
04	B05 Calculation output **	


Your hand is at ** # 4 ** cm

- ** Indicates the distance at which your hand is
- ** Indique la distance à laquelle votre main est
- ** Zeigt die Distanz zu Ihrer Hand an
- ** Indica la distancia a la que se encuentra su mano
- ** Indica la distanza della mano
- ** Indica a distância a que está a sua mão



I Check the program / Vérifier le programme / Program übersetzen
 Compruebe el programa / Selezionare il programma / Verifique o programa






J Simulation / Simulation / Simulation
 Simulación / Simulazione / Simulação






- Runs program
- Stops program
- Pause/Run
- Simulation of a power failure



K Transfer: Transfer Program, PC > module / Transfert: Transférer Programme, PC > module / Übertragung: Programm übertragen, PC > modul
 Transferencia: Transferir Programa, PC > modulo / Transferisci: Transferisci programma, PC > modulo / Transferência: Transferir Programa, PC > modulo




If you get an error, check the serial port number
 Si vous avez une erreur, vérifiez le numéro du port série
 Wenn Sie eine Fehlermeldung bekommen, überprüfen Sie die serielle Port-Nummer
 Si se muestra un error, compruebe el número de puerto serie
 Se si riceve un messaggio di errore, verificare il numero di porta seriale
 Se obtiver um erro, verifique o número da porta série



**TIPS & TRICKS / TRUCS & ASTUCES / TIPPS & TRICKS
TRUCOS Y CONSEJOS / CONSIGLIO / TRUQUES E DICAS**

What you can do with ZelioSoft
 Ce que vous pouvez faire avec ZelioSoft
 Was Sie mit ZelioSoft machen können
 Aplicaciones de ZelioSoft
 Operazioni possibile con ZelioSoft
 O que pode fazer com o ZelioSoft


- Macros (from V4)




- Customized your program by importing you own pictures
 Personnalisez votre programme en important vos propres images
 Passen Sie Ihre Programmierung durch Einbinden eigener Bilder an
 Personalice el programa mediante la importación de imágenes propias
 Personalizzazione del programma mediante l'importazione di immagini personali
 Personalizar o programa importando as suas próprias imagens



- Split Screen function
 Fonction de Fractionnement de la feuille de câblage
 Darstellung mittels geteiltem Bildschirm
 Función de pantalla dividida
 Funzione Schermata suddivisa
 Funcionalidade de Ecrã Dividido




- SFC language for cyclic behaviour
 Language SFC pour des comportements cycliques
 SFC Programmiersprache für zyklisches Verhalten
 Lenguaje SFC para comportamiento cíclico
 Linguaggio SFC per comportamento ciclico
 Idioma SFC para comportamento cíclico



**TYPICAL APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES / TYPISCHE ANWENDUNGEN
APLICACIONES COMUNES / APPLICAZIONI TIPICHE / APLICAÇÕES TÍPICAS**



Monitoring at distance an installation
→ COM function



Advertising panels
→ CAM function



Regulation of the Temperature
→ BOOLEAN function



**MORE INFORMATION / PLUS D'INFORMATION / WEITER INFORMATIONEN
MÁS INFORMACIÓN / ULTERIORI INFORMAZIONI / MAIS INFORMAÇÕES**

- [Zelio Logic SR2/SR3](#)
- SR2COM01 Quick Start
- Online Help